



APPLIED PRECISION, s.r.o., Technická 5, 821 04 BRATISLAVA

CERTIFIKÁT

S/N 167 – 4 / 2014

Výrobca :

IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.
M. Rázusa 29
984 21 Lučenec

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo
BRITTERM 17,5
s rozmermi (175x375x238) mm

Skúšobné laboratórium stavebnej fyziky potvrdzuje,
že v zmysle protokolu o skúške A24-1/09

Index vzduchovej nepriezvučnosti
stanovený podľa EN ISO 717 – 1 je :

$R_w = 54 (-1; -5) \text{ dB}$

V Bratislave 17. 2. 2014




Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
riaditeľ