



APPLIED PRECISION, s.r.o., Technická 5, 821 04 BRATISLAVA

# CERTIFIKÁT

S/N 167 – 3 / 2014

Výrobca :

**IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.**  
**M. Rázusa 29**  
**984 21 Lučenec**

**Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo**  
**BRITTERM 25 AKA**  
**s rozmermi (250x375x238) mm**

Skúšobné laboratórium stavebnej fyziky potvrdzuje,  
že v zmysle protokolu o skúške A3-3/13

**Index vzduchovej nepriezvučnosti**  
stanovený podľa EN ISO 717 – 1 je :

**$R_w = 55 (-1; -5) \text{ dB}$**

V Bratislave 18. 2. 2014



  
Ing. Mikuláš Bobik, PhD.  
riaditeľ